



Certifikat o ustreznosti

Številka: C211-0004/18

Mapa predmeta: C20180586

Proizvod: Sestav za javni elektroenergetski distribucijski sistem za zunanjo montažo

Tipska oznaka: PENDA-O 1

Blagovna znamka: PREBIL PLAST

Naročnik: **PREBIL PLAST d.o.o.**
Črni vrh 202, SI-5274 Črni vrh nad Idrijo, Slovenija

Proizvajalec: PREBIL PLAST d.o.o.
Črni vrh 202, SI-5274 Črni vrh nad Idrijo, Slovenija

Mesto proizvodnje: PREBIL PLAST d.o.o.
Črni vrh 202, SI-5274 Črni vrh nad Idrijo, Slovenija

Certifikat se izdaja na osnovi SIQ pravilnika za certifikacijo proizvodov. SIQ potrjuje ustreznost proizvodov glede na zahteve navedenih standardov.

Nazivni podatki: 250 / 440 V; 3 x 250 A; 3 x 160 A, IP54

Standard: IEC 61439-5:2010; IEC 61439-1:2011

Poročilo o preskusu: T211-0689/13

Opombe: Ta certifikat velja za proizvode, identične preskušnemu proizvodu, tri leta do 2021-02-22 oziroma do datuma veljavnosti navedenih standardov, karkoli nastopi prej.

Datum: 2018-02-22

Podpis pooblaščenih osebe: Bojan Pečavar

Dovoljena je le objava certifikata v celoti. Razmnoževanje certifikata je dovoljeno le v celoti in brez sprememb. SIQ bo na zahtevo podal informacijo o veljavnosti certifikata.

Certifikat o ustreznosti

Številka: C211-0050/16 A1 Mapa predmeta: C20162659

Proizvod: Prazna ohišja za sestave nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav

Tipka oznaka: PL-x-NT, PL-x-NT/N, PS-y-NT, PMO-z, PO-z, RTO-w, PA-w, PD, PC

Blagovna znamka: PREBIL PLAST

Naročnik: **PREBIL PLAST d.o.o.**
Črni vrh 202, SI-5274 Črni vrh nad Idrijo, Slovenija

Proizvajalec: PREBIL PLAST d.o.o.
Črni vrh 202, SI-5274 Črni vrh nad Idrijo, Slovenija

Mesto proizvodnje: PREBIL PLAST d.o.o.
Črni vrh 202, SI-5274 Črni vrh nad Idrijo, Slovenija

Certifikat se izdaja na osnovi SIQ pravilnika za certifikacijo proizvodov. SIQ potrjuje ustreznost proizvodov glede na zahteve navedenih standardov.

Nazivni podatki: IP54 (brez lukenj v ohišju za vodnike), IK10

Standard: SIST EN 62208:2012

Poročilo o preskusu: T211-0566/13 A1

Opombe: Ta certifikat velja za proizvode, identične preskušenemu proizvodu, tri leta do 2019-11-10 oziroma do datuma veljavnosti navedenih standardov, karkoli nastopi prej.

Ta certifikat zamenjuje predhodno izdani certifikat št.: C211-0050/16 zaradi tipkarske napake.

Datum: 2016-11-10

Podpis pooblaščenega osebe: Bojan Pečavar



Dovoljena je le objava certifikata v celoti. Razmnoževanje certifikata je dovoljeno le v celoti in brez sprememb. SIQ bo na zahtevo podal informacijo o veljavnosti certifikata.